

Grundstück Gabelsbergerstraße_Auszug Vorprüfung

6140: Vorprüfung

Da es sich bei dem Flurstück 164 um eine sehr schmale Zuwegung handelt, sind unmittelbar vor der Tiefgarage/ Stellplatzanlage ausreichend Flächen für den Begegnungsfall vorzuhalten (s. beigefügte Musterskizze – Warteposition). Bei der Errichtung einer einspurigen gemeinsamen Zu- und Abfahrt sind die Anforderungen an die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs einzuhalten. Die Zu- und Abfahrt muss daher mittels Signalanlagen koordiniert werden.

